



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Тольятти

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 18-05/109

445032, Самарская область, г.

Тольятти, Московский проспект, 19 « 24 » Марта 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Самарской области в г. Тольятти Бумага Яной Олеговной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти
"Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д. П. Голосова", ИНН 6321047202, ОГРН
1036301039092, юридический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова,
15; фактический адрес: 445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15.
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены нарушения обязательных требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»:

445036, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Курчатова, 15

1. в нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в помещениях пищеблока дефекты потолка, стен, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
2. в нарушение п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке оборудование (жарочный шкаф, электрошита, электросковорода) являющиеся источником выделения влаги и тепла не оборудованы локальной вытяжной системой;
3. в нарушение п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в учебных кабинетах: № 40, 41, 38, 47 покрытие столов и стульев имеет дефекты и повреждения, не устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств;
4. в нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 имеются дефекты и повреждения пола: в учебных кабинетах (№ 35,40), не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;
5. в нарушение п. 2.6.1, 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20 учебные кабинеты с 1 по 4 класс не обеспечены горячей водой и не оборудованы водонагревающими устройствами;